

## Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ с 19 сентября 2016 г. по 21 октября 2016 г. СО+ГВС

Абонент: ООО "УК по УЖФ "Заря" Договор: Телефон: Дата допуска в экпл.: 01.01.2011

Адрес: г. Тюмень, ТС+ГВС, Заречный проезд, 35, Обл.орг-ция: ООО "Взлет-Тюмень" Телефон: +79222626950  
Узел №1

Теплоснабжающая организация: ОАО "Тепло Тюмени" Схема подключения:

Вычислитель: № 1202968 Приборы УУТЭ поверены до: Тхв, гр. С =

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот. =

Дата	Tn	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Wте
	ч	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	ГКал
19.09.2016	24,00	543,57	545,60	-2,04	68,81	60,99	7,82	8,05	4,29	3,824
20.09.2016	24,00	220,92	222,96	-2,03	51,86	50,73	1,13	4,18	2,52	2,732
21.09.2016	24,00	63,54	63,82	-0,27	43,65	44,20	-0,55	1,97	2,27	1,353
22.09.2016	24,00	213,35	212,91	0,44	65,15	43,83	21,32	6,91	6,20	4,478
23.09.2016	24,00	374,84	378,56	-3,72	66,31	47,95	18,36	7,53	4,94	6,684
24.09.2016	24,00	457,55	461,83	-4,28	66,74	51,01	15,73	7,91	4,38	7,233
25.09.2016	24,00	468,88	472,66	-3,78	68,36	52,36	16,00	8,04	4,31	7,530
26.09.2016	24,00	478,15	481,81	-3,66	67,94	53,03	14,91	8,18	4,28	7,153
27.09.2016	24,00	481,99	485,70	-3,71	67,77	52,90	14,87	8,28	4,31	7,193
28.09.2016	24,00	475,49	479,00	-3,52	68,73	53,20	15,53	8,15	4,27	7,400
29.09.2016	24,00	469,80	473,33	-3,53	68,03	52,46	15,57	7,96	4,19	7,328
30.09.2016	24,00	471,01	474,51	-3,50	68,36	52,65	15,71	8,10	4,27	7,425
01.10.2016	24,00	466,15	469,73	-3,58	69,05	52,81	16,24	8,08	4,31	7,600
02.10.2016	24,00	459,56	463,14	-3,58	68,77	52,10	16,67	7,98	4,30	7,677
03.10.2016	24,00	464,62	468,19	-3,57	68,27	52,49	15,78	8,15	4,36	7,357
04.10.2016	24,00	179,14	180,98	-1,84	43,82	39,51	4,31	4,26	2,87	2,599
05.10.2016	24,00	395,46	397,41	-1,95	66,70	48,39	18,31	7,28	4,49	7,305
06.10.2016	24,00	347,03	350,04	-3,01	67,81	47,27	20,54	6,77	4,67	7,096
07.10.2016	24,00	322,16	325,55	-3,39	68,43	46,51	21,92	6,51	4,70	7,065
08.10.2016	24,00	326,53	329,55	-3,02	68,53	46,58	21,95	6,54	4,67	7,169
09.10.2016	24,00	338,17	341,28	-3,11	69,32	46,70	22,62	6,62	4,61	7,644
10.10.2016	24,00	333,86	336,85	-2,98	68,25	46,81	21,44	6,51	4,55	7,158
11.10.2016	24,00	329,47	332,35	-2,88	68,58	46,68	21,90	6,57	4,66	7,202
12.10.2016	24,00	306,46	309,20	-2,75	68,18	45,16	23,02	6,27	4,63	7,031
13.10.2016	24,00	291,24	293,86	-2,62	68,84	44,59	24,25	6,12	4,64	7,047
14.10.2016	24,00	286,26	288,05	-1,79	69,94	45,52	24,42	6,10	4,62	6,983
15.10.2016	24,00	288,62	291,23	-2,61	69,49	44,58	24,91	6,12	4,65	7,187
16.10.2016	24,00	289,83	292,57	-2,74	69,35	43,62	25,73	6,15	4,67	7,455
17.10.2016	24,00	287,94	290,65	-2,71	71,98	45,13	26,85	6,12	4,65	7,712
18.10.2016	24,00	274,41	276,98	-2,56	71,79	45,04	26,75	5,98	4,64	7,333
19.10.2016	24,00	269,64	272,11	-2,47	70,68	44,08	26,60	6,03	4,71	7,169
20.10.2016	24,00	268,71	270,89	-2,18	69,61	43,40	26,21	6,07	4,76	7,036
Среднее:	24,00	351,386	354,17	-2,78	66,53	48,20	18,34	6,73	4,39	6,60
Итого:	768,00	11244,36	11333,32	-88,97						211,157

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	M1, т	M2, т	W, ГКал	Tn, ч
18.09.2016	620701,16	603687,38	7260,566	33658,72
20.10.2016	631945,32	615020,70	7471,723	34426,72

Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ с 18 августа 2016 г. по 18 сентября 2016 г. СО+ГВС

Абонент: ООО "УК по УЖФ "Заря" Договор: Телефон: Дата допуска в экспл.: 01.01.2011

Адрес: г. Тюмень, ТС+ГВС, Заречный проезд, 35, Обсл.орг-ция: ООО "Взлет-Тюмень" Телефон: +79222626950  
Узел №1

Теплоснабжающая организация: ОАО "Тепло Тюмени" Схема подключения:

Вычислитель: № 1202968 Приборы УУТЭ поверены до: Тхв, гр. С =

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот. =

Дата	Тн	М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Wте
	ч	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	ГКал
18.08.2016	24,00	259,54	258,76	0,79	29,08	28,38	0,70	2,57	1,51	0,431
19.08.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
20.08.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
21.08.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
22.08.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
23.08.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.2016	23,97	213,27	209,24	4,03	24,52	22,96	1,56	2,44	1,44	0,922
02.09.2016	24,00	599,45	601,53	-2,08	68,71	66,14	2,57	6,85	3,97	1,582
03.09.2016	24,00	605,05	607,18	-2,13	68,34	66,02	2,32	6,90	3,99	1,441
04.09.2016	24,00	602,61	604,76	-2,15	68,55	65,70	2,85	6,73	3,89	1,753
05.09.2016	24,00	624,18	626,49	-2,31	68,73	65,93	2,80	6,85	3,83	1,778
06.09.2016	24,00	641,79	644,21	-2,42	68,94	66,29	2,65	7,03	3,82	1,739
07.09.2016	24,00	601,99	604,35	-2,36	68,77	66,19	2,58	6,66	3,66	1,603
08.09.2016	24,00	627,20	629,81	-2,61	68,12	65,19	2,93	7,05	3,95	1,861
09.09.2016	24,00	625,14	627,70	-2,56	67,87	65,16	2,71	7,04	3,95	1,725
10.09.2016	24,00	639,91	642,59	-2,67	68,22	65,45	2,77	7,24	4,01	1,813
11.09.2016	24,00	639,26	641,92	-2,66	68,95	65,76	3,19	7,20	3,99	2,070
12.09.2016	24,00	634,25	636,88	-2,63	68,49	65,50	2,99	7,19	4,01	1,939
13.09.2016	24,00	635,69	638,51	-2,82	68,42	65,64	2,78	7,09	3,92	1,794
14.09.2016	24,00	623,84	626,68	-2,84	68,23	65,21	3,02	7,17	4,10	1,902
15.09.2016	24,00	625,47	628,46	-2,99	68,00	64,71	3,29	7,07	3,96	2,097
16.09.2016	24,00	616,56	620,06	-3,50	68,38	65,29	3,09	7,05	4,00	1,952
17.09.2016	24,00	623,26	627,01	-3,74	68,36	65,21	3,15	7,20	4,08	1,999
18.09.2016	24,00	625,28	628,57	-3,29	68,88	65,45	3,43	7,22	4,08	2,176
Среднее:	24,00	345,742	347,02	-1,28	38,05	36,44	1,61	3,89	2,19	1,02
Итого:	767,97	11063,75	11104,71	-40,95						32,577

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	М1, т	М2, т	W, ГКал	Тн, ч
17.08.2016	609637,41	592582,67	7227,989	32890,75
18.09.2016	620701,16	603687,38	7260,566	33658,72

Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ с 20 июля 2016 г. по 23 августа 2016 г.

СО+ГВС

Абонент: ООО "УК по УЖФ "Заря"

Договор:

Телефон:

Дата допуска в экспл.: 01.01.2011

Адрес: г. Тюмень, ТС+ГВС, Заречный проезд, 35,

Обсл.орг-ция: ООО "Взлет-Тюмень"

Телефон: +79222626950

Узел №1

Теплоснабжающая организация: ОАО "Тепло Тюмени"

Схема подключения:

Вычислитель: № 1202968

Приборы УУТЭ поверены до:

Тхв, гр. С =

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот. =

Дата	Tn	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Wте
ч	т	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	ГКал
20.07.2016	14,58	0,00	0,00	0,00	12,53	12,65	-0,12	4,18	4,23	0,000
21.07.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
22.07.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
23.07.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.07.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.07.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.07.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.07.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.07.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.07.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.07.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
31.07.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.08.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02.08.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03.08.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04.08.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05.08.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06.08.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07.08.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08.08.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09.08.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10.08.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11.08.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12.08.2016	22,17	495,28	494,03	1,25	67,11	64,61	2,50	6,29	4,64	1,287
13.08.2016	24,00	517,21	515,03	2,19	68,15	67,21	0,94	6,44	4,68	0,522
14.08.2016	24,00	444,12	442,43	1,69	68,59	65,92	2,67	6,08	4,76	1,159
15.08.2016	24,00	431,37	430,18	1,19	69,02	65,98	3,04	6,12	4,87	1,320
16.08.2016	24,00	413,34	412,34	1,00	67,76	64,31	3,45	6,00	4,85	1,418
17.08.2016	24,00	420,97	419,96	1,01	67,12	63,89	3,23	5,88	4,69	1,392
18.08.2016	24,00	611,40	606,29	5,11	68,19	66,05	2,14	6,08	3,57	1,339
19.08.2016	24,00	602,33	600,88	1,45	69,44	67,17	2,27	5,94	3,52	1,401
Среднее:	13,19	250,741	250,03	0,71	36,34	34,75	1,59	3,46	2,67	0,75
Итого:	382,53	7271,48	7250,77	20,71						21,725

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	M1, т	M2, т	W, ГКал	Tn, ч
19.07.2016	269209,34	271786,41	4586,410	16863,37
17.08.2016	276480,82	279037,18	4608,136	17245,90

Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ с 1 июля 2016 г. по 21 июля 2016 г.

СО+ГВС

Абонент: ООО "УК по УЖФ "Заря" Договор: Телефон: Дата допуска в экпл.: 01.01.2011

Адрес: Заречный проезд, 35, Узел №1 Обсл.орг-ция: ООО "Взлет-Тюмень" Телефон: +79222626950

Теплоснабжающая организация: ОАО "Тепло Тюмени" Схема подключения:

Вычислитель: № 1202968 Приборы УУТЭ поверены до: Тхв, гр. С =

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот. =

Дата	Тн	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Wтс
	ч	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	ГКал
01.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	16,66	15,89	0,77	4,13	4,19	0,000
02.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	16,65	16,29	0,36	4,23	4,30	0,000
03.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	16,64	16,46	0,18	4,35	4,42	0,000
04.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	16,89	16,74	0,15	4,49	4,56	0,000
05.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	17,09	17,03	0,06	4,69	4,75	0,000
06.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	17,24	17,23	0,01	4,79	4,85	0,000
07.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	17,56	17,56	0,00	4,93	4,99	0,000
08.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	17,70	17,74	-0,04	4,99	5,05	0,000
09.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	18,13	18,15	-0,02	5,05	5,11	0,000
10.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	18,67	18,70	-0,03	4,85	4,93	0,000
11.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	18,73	18,74	-0,01	4,92	4,98	0,000
12.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	18,57	18,56	0,01	4,95	5,01	0,000
13.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	18,47	18,60	-0,13	5,07	5,13	0,000
14.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	18,06	18,22	-0,16	5,15	5,21	0,000
15.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	17,91	18,10	-0,19	5,11	5,17	0,000
16.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	18,12	18,33	-0,21	5,07	5,13	0,000
17.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,19	-0,19	4,90	4,98	0,000
18.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	17,88	18,19	-0,31	5,50	5,56	0,000
19.07.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	17,56	17,73	-0,17	5,28	5,35	0,000
Среднее:	24,00	0,000	0,00	0,00	17,71	17,71	0,00	4,87	4,93	0,00
Итого:	456,00	0,00	0,00	0,00						0,000

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	M1, т	M2, т	W, ГКал	Тн, ч
30.06.2016	602365,93	585331,90	7206,263	32052,22
19.07.2016	602365,93	585331,90	7206,263	32508,22

Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ с 20 мая 2016 г. по 20 июня 2016 г.**

СО+ГВС

Абонент: ООО "УК по УЖФ "Заря"

Договор:

Телефон:

Дата допуска в экспл.: 01.01.2011

Адрес: Заречный проезд, 35, Узел №1

Обсл.орг-ция: ООО "Взлет-Тюмень"

Телефон: +79222626950

Теплоснабжающая организация: ОАО "Тепло Тюмени"

Схема подключения:

Вычислитель: № 1202968

Приборы УУТЭ поверены до:

Тхв, гр. С =

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот. =

Дата	Тн	М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Wтс
	ч	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	ГКал
20.05.2016	24,00	614,88	626,35	-11,47	68,85	58,82	10,03	7,06	4,47	6,187
21.05.2016	24,00	617,50	629,46	-11,85	70,06	60,17	9,89	7,11	4,49	6,140
22.05.2016	24,00	614,44	626,32	-11,88	69,44	59,12	10,32	7,09	4,50	6,350
23.05.2016	24,00	620,68	632,69	-12,02	69,35	59,29	10,06	7,14	4,49	6,273
24.05.2016	24,00	627,19	639,45	-12,26	69,20	59,03	10,17	7,17	4,48	6,408
25.05.2016	24,00	628,07	640,36	-12,30	69,28	59,24	10,04	7,17	4,47	6,326
26.05.2016	24,00	625,68	637,70	-12,02	69,44	60,10	9,34	7,10	4,41	5,867
27.05.2016	24,00	628,18	639,90	-11,72	69,15	61,08	8,07	7,12	4,41	5,094
28.05.2016	24,00	627,33	639,01	-11,68	68,10	60,34	7,76	7,11	4,42	4,888
29.05.2016	24,00	600,42	611,54	-11,12	67,82	59,58	8,24	6,80	4,31	4,952
30.05.2016	24,00	591,94	602,83	-10,90	68,27	59,85	8,42	6,77	4,35	5,001
31.05.2016	24,00	241,08	245,55	-4,46	44,51	42,19	2,32	2,77	1,75	1,846
01.06.2016	24,00	284,19	289,25	-5,05	41,54	38,51	3,03	3,10	1,99	3,274
02.06.2016	24,00	628,20	639,89	-11,69	69,98	60,65	9,33	6,84	4,35	5,877
03.06.2016	24,00	442,18	449,57	-7,38	68,53	57,07	11,46	6,72	5,34	4,680
04.06.2016	24,00	343,34	348,22	-4,89	68,12	56,72	11,40	6,33	5,58	3,929
05.06.2016	24,00	421,35	428,71	-7,37	67,98	56,82	11,16	5,09	3,94	4,687
06.06.2016	24,00	486,57	495,25	-8,67	68,74	58,48	10,26	5,69	4,13	5,023
07.06.2016	24,00	545,07	554,77	-9,70	69,80	60,60	9,20	6,18	4,27	5,024
08.06.2016	24,00	541,87	551,18	-9,31	67,66	59,48	8,18	6,25	4,36	4,441
09.06.2016	24,00	533,77	543,01	-9,23	67,55	59,11	8,44	6,18	4,34	4,513
10.06.2016	24,00	530,18	538,95	-8,77	68,55	59,48	9,07	6,16	4,34	4,822
11.06.2016	24,00	529,65	538,86	-9,21	68,94	60,07	8,87	6,15	4,34	4,719
12.06.2016	24,00	534,83	544,20	-9,38	69,44	60,18	9,26	6,19	4,34	4,969
13.06.2016	24,00	531,09	540,43	-9,34	68,96	58,79	10,17	6,16	4,34	5,405
14.06.2016	24,00	538,92	547,62	-8,69	68,82	59,08	9,74	6,21	4,34	5,272
15.06.2016	24,00	253,00	257,52	-4,52	49,90	44,95	4,95	4,54	3,68	2,400
16.06.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	22,63	23,21	-0,58	2,17	2,24	0,000
17.06.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	19,97	19,22	0,75	1,49	1,56	0,000
18.06.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	18,05	14,67	3,38	1,30	1,38	0,000
19.06.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	18,21	14,83	3,38	1,25	1,33	0,000
Среднее:	24,00	457,474	465,76	-8,29	60,22	52,28	7,94	5,63	3,89	4,33
Итого:	744,00	14181,69	14438,58	-256,89						134,367

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	М1, т	М2, т	W, ГКал	Тн, ч
19.05.2016	588184,24	570893,32	7071,896	31044,22
19.06.2016	602365,93	585331,90	7206,263	31788,22

Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ с 21 апреля 2016 г. по 20 мая 2016 г.

СО+ГВС

Абонент: ООО "УК по УЖФ "Заря"

Договор:

Телефон:

Дата допуска в экспл.: 01.01.2011

Адрес: Заречный проезд, 35, Узел №1

Обсл.орг-ция: ООО "Валет-Тюмень"

Телефон: +79222626950

Теплоснабжающая организация: ОАО "Тепло Тюмени"

Схема подключения:

Вычислитель: № 1202968

Приборы УУТЭ поверены до:

Тхв, гр. С =

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот. =

Дата	Тн	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Wте
	ч	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	ГКал
21.04.2016	24,00	437,33	444,64	-7,32	70,04	58,65	11,39	5,46	3,74	4,977
22.04.2016	24,00	437,16	443,51	-6,35	70,10	59,17	10,93	5,41	3,70	4,778
23.04.2016	24,00	427,83	433,13	-5,30	70,57	59,71	10,86	5,34	3,71	4,652
24.04.2016	24,00	421,32	426,69	-5,36	69,55	57,60	11,95	5,36	3,78	5,031
25.04.2016	24,00	429,58	435,03	-5,45	69,98	58,23	11,75	5,47	3,81	5,047
26.04.2016	24,00	426,21	431,78	-5,58	69,08	54,00	15,08	5,42	3,81	6,410
27.04.2016	20,80	366,29	371,12	-4,83	68,93	54,25	14,68	5,37	3,79	5,406
28.04.2016	24,00	418,56	424,12	-5,56	69,21	56,67	12,54	5,38	3,82	5,245
29.04.2016	24,00	446,39	452,42	-6,03	69,30	57,43	11,87	5,31	3,82	5,302
30.04.2016	24,00	466,36	473,21	-6,85	69,55	57,74	11,81	5,24	3,83	5,516
01.05.2016	24,00	465,77	473,37	-7,61	69,11	58,20	10,91	5,24	3,83	5,085
02.05.2016	24,00	465,55	473,00	-7,45	69,27	58,06	11,21	5,25	3,84	5,225
03.05.2016	24,00	474,37	481,75	-7,38	69,85	58,24	11,61	5,33	3,87	5,507
04.05.2016	23,83	478,23	485,18	-6,94	69,32	58,18	11,14	5,40	3,90	5,322
05.05.2016	23,32	455,70	462,06	-6,36	69,87	58,82	11,05	5,30	3,84	5,072
06.05.2016	24,00	475,00	481,65	-6,65	69,38	58,06	11,32	5,32	3,86	5,375
07.05.2016	24,00	462,09	468,27	-6,19	68,78	57,50	11,28	5,22	3,84	5,210
08.05.2016	24,00	465,38	471,99	-6,62	68,98	57,61	11,37	5,27	3,86	5,291
09.05.2016	24,00	465,92	474,49	-8,57	68,99	57,08	11,91	5,30	3,87	5,543
10.05.2016	24,00	460,34	468,73	-8,39	68,28	57,01	11,27	5,24	3,84	5,182
11.05.2016	24,00	481,36	490,17	-8,81	68,23	56,78	11,45	5,39	3,87	5,526
12.05.2016	24,00	484,59	493,40	-8,81	68,16	57,05	11,11	5,59	4,04	5,392
13.05.2016	24,00	495,30	504,21	-8,92	68,89	57,90	10,99	5,78	4,15	5,448
14.05.2016	24,00	490,75	499,68	-8,93	69,38	58,02	11,36	5,74	4,14	5,581
15.05.2016	24,00	493,34	502,47	-9,13	69,51	58,09	11,42	5,74	4,12	5,626
16.05.2016	24,00	511,84	519,55	-7,72	69,22	57,94	11,28	5,92	4,17	5,797
17.05.2016	24,00	560,77	569,48	-8,71	70,30	59,68	10,62	6,50	4,33	5,975
18.05.2016	24,00	599,45	610,26	-10,81	68,82	58,35	10,47	6,97	4,51	6,294
19.05.2016	24,00	615,50	627,13	-11,63	69,62	59,42	10,20	7,05	4,45	6,298
Среднее:	23,86	471,664	479,05	-7,39	69,32	57,77	11,55	5,56	3,94	5,42
Итого:	691,95	13678,25	13892,51	-214,26						157,113

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	M1, т	M2, т	W, ГКал	Тн, ч
20.04.2016	574505,99	557000,81	6914,783	30352,27
19.05.2016	588184,24	570893,32	7071,896	31044,22

Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ с 20 июня 2016 г. по 30 июня 2016 г.

СО+ГВС

Абонент: ООО "УК по УЖФ "Заря" Договор: Телефон: Дата допуска в экпл.: 01.01.2011

Адрес: Заречный проезд, 35, Узел №1 Обсл.орг-ция: ООО "Взлет-Тюмень" Телефон: +79222626950

Теплоснабжающая организация: ОАО "Тепло Тюмени" Схема подключения:

Вычислитель: № 1202968 Приборы УУТЭ поверены до: Тхв, гр. С =

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот. =

Дата	Тн	М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Wте
	ч	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	ГКал
20.06.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	18,20	15,14	3,06	1,12	1,19	0,000
21.06.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	18,28	15,46	2,82	1,03	1,10	0,000
22.06.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	18,50	15,74	2,76	1,00	1,08	0,000
23.06.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	18,66	11,75	6,91	0,99	1,06	0,000
24.06.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	18,64	9,90	8,74	0,93	1,01	0,000
25.06.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	17,97	12,02	5,95	0,81	0,89	0,000
26.06.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	17,04	14,94	2,10	0,76	0,85	0,000
27.06.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	16,56	14,75	1,81	0,75	0,83	0,000
28.06.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	16,65	14,74	1,91	0,55	0,63	0,000
29.06.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	16,74	15,00	1,74	2,22	2,29	0,000
30.06.2016	24,00	0,00	0,00	0,00	16,75	15,47	1,28	3,78	3,85	0,000
Среднее:	24,00	0,000	0,00	0,00	17,64	14,08	3,55	1,27	1,34	0,00
Итого:	264,00	0,00	0,00	0,00						0,000

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	М1, т	М2, т	W, ГКал	Тн, ч
19.06.2016	602365,93	585331,90	7206,263	31788,22
30.06.2016	602365,93	585331,90	7206,263	32052,22

Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

-

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Страница 1

## Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ с 22 марта 2016 г. по 21 апреля 2016 г. СО+ГВС

Абонент: ООО "УК по УЖФ "Заря" Договор: Телефон: Дата допуска в экспл.: 01.01.2011

Адрес: Заречный проезд, 35, Узел №1 Обсл.орг-ция: ООО "Взлет-Тюмень" Телефон: +79222626950

Теплоснабжающая организация: ОАО "Тепло Тюмени" Схема подключения:

Вычислитель: № 1202968 Приборы УУТЭ поверены до: Тхв, гр. С =

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот. =

Дата	Тн	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Wтс
	ч	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	ГКал
22.03.2016	24,00	397,23	403,62	-6,39	77,33	46,89	30,44	8,09	4,79	12,110
23.03.2016	24,00	400,98	407,42	-6,44	77,19	47,13	30,06	8,14	4,79	12,072
24.03.2016	24,00	403,64	410,10	-6,46	76,34	46,94	29,40	8,06	4,67	11,881
25.03.2016	24,00	407,99	414,37	-6,38	74,65	46,48	28,17	8,07	4,61	11,504
26.03.2016	24,00	405,15	411,40	-6,25	73,53	45,52	28,01	8,14	4,72	11,354
27.03.2016	24,00	399,44	405,58	-6,14	71,78	43,98	27,80	8,08	4,76	11,110
28.03.2016	24,00	397,63	403,74	-6,11	71,69	44,60	27,09	7,98	4,70	10,768
29.03.2016	24,00	395,93	401,99	-6,06	71,83	44,56	27,27	7,98	4,72	10,804
30.03.2016	24,00	402,87	409,04	-6,17	72,44	45,20	27,24	8,18	4,80	10,990
31.03.2016	24,00	399,28	405,31	-6,03	70,85	44,62	26,23	8,15	4,83	10,478
01.04.2016	24,00	393,20	399,12	-5,92	68,55	42,71	25,84	7,95	4,74	10,165
02.04.2016	24,00	392,83	398,80	-5,98	68,31	42,51	25,80	7,85	4,65	10,138
03.04.2016	24,00	397,87	403,89	-6,02	68,62	42,30	26,32	8,01	4,72	10,485
04.04.2016	24,00	402,65	408,80	-6,16	69,10	43,34	25,76	8,13	4,75	10,376
05.04.2016	24,00	397,89	403,90	-6,01	68,36	43,45	24,91	8,06	4,74	9,924
06.04.2016	24,00	393,50	399,49	-5,99	67,73	42,35	25,38	7,97	4,73	9,989
07.04.2016	24,00	398,25	404,37	-6,11	69,05	43,33	25,72	8,08	4,75	10,251
08.04.2016	24,00	402,69	408,91	-6,22	69,44	43,65	25,79	8,12	4,71	10,391
09.04.2016	24,00	402,15	408,37	-6,22	69,96	44,36	25,60	8,05	4,64	10,306
10.04.2016	24,00	399,63	405,85	-6,22	69,05	43,10	25,95	8,04	4,67	10,365
11.04.2016	24,00	399,32	405,59	-6,27	68,70	43,48	25,22	8,07	4,70	10,079
12.04.2016	24,00	371,62	377,45	-5,83	68,36	43,69	24,67	8,12	4,72	9,149
13.04.2016	24,00	321,61	326,74	-5,13	68,01	41,40	26,61	8,36	4,73	8,609
14.04.2016	24,00	411,85	418,42	-6,56	68,44	43,94	24,50	8,24	4,70	10,104
15.04.2016	24,00	415,79	422,46	-6,67	67,97	44,54	23,43	8,15	4,53	9,757
16.04.2016	24,00	422,60	429,51	-6,91	68,18	44,69	23,49	8,14	4,41	9,936
17.04.2016	24,00	420,55	427,39	-6,83	67,55	44,04	23,51	8,11	4,41	9,901
18.04.2016	24,00	426,12	433,22	-7,09	68,86	45,59	23,27	8,28	4,31	9,928
19.04.2016	24,00	450,76	458,08	-7,32	68,40	48,77	19,63	7,72	4,17	8,619
20.04.2016	24,00	487,50	495,35	-7,85	69,18	58,07	11,11	6,00	3,87	5,361
Среднее:	24,00	403,951	410,28	-6,32	70,32	44,84	25,47	8,01	4,64	10,23
Итого:	720,00	12118,53	12308,27	-189,73						306,903

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	M1, т	M2, т	W, ГКал	Тн, ч
21.03.2016	562387,46	544692,54	6607,880	29632,27
20.04.2016	574505,99	557000,81	6914,783	30352,27

Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ с 20 декабря 2015 г. по 20 января 2016 г. СО+ГВС

Абонент: ООО "УК по УЖФ "Заря" Договор: Телефон: Дата допуска в экпл.: 01.01.2011

Адрес: Заречный проезд, 35, Узел №1 Обсл.орг-ция: ООО "Взлет-Тюмень" Телефон: +79222626950

Теплоснабжающая организация: ОАО "Тепло Тюмени" Схема подключения:

Вычислитель: № 1202968 Приборы УУТЭ поверены до: Тхв, гр. С =

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот. =

Дата	Тн	М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Wте
	ч	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	ГКал
20.12.2015	24,00	578,20	587,85	-9,65	97,85	65,16	32,69	8,77	5,08	18,986
21.12.2015	24,00	581,06	590,99	-9,93	99,35	66,92	32,43	8,79	5,07	18,938
22.12.2015	24,00	589,24	598,99	-9,75	95,52	65,23	30,29	8,83	4,99	17,925
23.12.2015	24,00	595,34	604,24	-8,91	85,03	59,28	25,75	8,85	4,95	15,380
24.12.2015	24,00	592,07	600,17	-8,10	76,07	53,44	22,63	8,80	4,99	13,430
25.12.2015	24,00	589,76	597,79	-8,03	76,13	53,56	22,57	8,81	5,01	13,337
26.12.2015	24,00	574,62	582,56	-7,94	77,85	53,79	24,06	8,67	5,07	13,855
27.12.2015	24,00	581,52	590,04	-8,52	85,25	58,12	27,13	8,76	5,06	15,829
28.12.2015	24,00	588,49	597,14	-8,65	85,15	59,03	26,12	8,82	5,04	15,423
29.12.2015	24,00	567,44	575,83	-8,39	85,77	58,52	27,25	8,40	4,86	15,465
30.12.2015	24,00	518,80	527,05	-8,25	91,57	59,53	32,04	7,86	4,81	16,186
31.12.2015	24,00	509,75	518,05	-8,30	97,47	60,78	36,69	7,74	4,80	18,732
01.01.2016	24,00	571,62	581,09	-9,48	100,29	67,65	32,64	8,67	5,05	18,748
02.01.2016	24,00	575,22	584,84	-9,63	100,95	67,61	33,34	8,73	5,06	19,266
03.01.2016	24,00	568,74	578,34	-9,61	102,00	67,55	34,45	8,60	5,01	19,692
04.01.2016	24,00	570,95	580,60	-9,66	101,84	67,63	34,21	8,62	5,00	19,637
05.01.2016	24,00	581,61	591,60	-9,99	101,92	68,34	33,58	8,69	4,93	19,619
06.01.2016	24,00	570,53	580,28	-9,75	101,91	67,85	34,06	8,59	4,97	19,526
07.01.2016	24,00	563,13	572,76	-9,64	102,05	68,09	33,96	8,49	4,98	19,216
08.01.2016	24,00	562,26	571,97	-9,71	102,52	67,89	34,63	8,48	4,98	19,569
09.01.2016	24,00	571,55	581,45	-9,90	102,48	68,38	34,10	8,59	4,95	19,596
10.01.2016	24,00	581,19	591,18	-9,99	101,88	67,89	33,99	8,69	4,94	19,872
11.01.2016	24,00	586,04	595,43	-9,39	96,24	66,00	30,24	8,72	4,90	17,807
12.01.2016	24,00	582,00	590,59	-8,60	88,42	61,07	27,35	8,68	4,94	15,973
13.01.2016	24,00	572,90	581,35	-8,45	89,52	61,27	28,25	8,58	4,96	16,223
14.01.2016	24,00	577,50	586,84	-9,35	97,68	66,10	31,58	8,67	4,97	18,327
15.01.2016	24,00	577,58	587,08	-9,50	98,81	67,17	31,64	8,72	5,01	18,368
16.01.2016	24,00	579,85	589,43	-9,59	98,96	66,79	32,17	8,70	4,97	18,737
17.01.2016	24,00	569,15	578,57	-9,42	98,99	65,72	33,27	8,58	4,97	19,011
18.01.2016	24,00	567,38	576,96	-9,59	100,03	66,50	33,53	8,59	5,01	19,121
19.01.2016	24,00	581,71	591,72	-10,00	101,35	68,13	33,22	8,76	4,99	19,424
20.01.2016	24,00	578,74	588,54	-9,80	100,17	67,82	32,35	8,68	4,97	18,811
Среднее:	24,00	573,622	582,85	-9,23	95,03	64,03	31,01	8,62	4,98	17,81
Итого:	768,00	18355,89	18651,34	-295,44						570,027

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	М1, т	М2, т	W, ГКал	Тн, ч
19.12.2015	512578,79	494132,37	5150,771	27401,10
20.01.2016	530934,68	512783,70	5720,798	28169,10

Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания по управлению  
жилищным фондом  
"Заря"»

625022, г. Тюмень  
ул. Муравленко, 19  
тел. 47-89-27, 47-89-43  
От 23 марта 2016 г.  
Исх. N 219

Начальнику  
Управления сбыта  
Тепло-Тюмени  
Быковой И.С.

Направляю Вам отчеты по приборам учета за период  
март 2016г. по следующим адресам;

1. Щербакова	86	
2. Щербакова	88	
3. Щербакова	96	(нет данных)
4. Щербакова	96а	
5. Щербакова	106	
6. Щербакова	110	
7. Щербакова	112	
8. Щербакова	118	
9. Щербакова	120	
10. Щербакова	122	
11. Щербакова	124	
12. Газовиков	12	
13. Газовиков	17	
14. Газовиков	19	
15. Газовиков	20	(нет данных)
16. Газовиков	22	
17. Газовиков	24	
18. Газовиков	26	
19. Газовиков	28а	(нет данных)
20. Газовиков	30 (2 узла)	(нет данных)
21. Гольшева	4а	
22. Заречный	2 (3 узла)	(нет данных)
23. Заречный	35	(нет данных)
24. Заречный	37	
25. Муравленко	9	
26. Мелиораторов	10	
27. Мелиораторов	48	



28. Солнечный 2  
29. Солнечный 4  
30. Солнечный 6  
31. Солнечный 14

Главный инженер



В. Ф. Сидоров.

«Тепло Тюмени» - филиал  
ПАО «Сибирско-Уральская  
энергетическая компания»  
Служба технического аудита  
« 23 » 05 20 16 г.  
Подпись 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания по управлению  
жилищным фондом  
"Заря"»

625022, г. Тюмень

ул. Муравленко, 19

тел. 47-89-27, 47-89-43

От 20 февраля 2016 г.

Исх. N 108 от 20.02.16.

Начальнику  
Управления сбыта  
Тепло-Тюмени  
Быковой И.С.

Направляю Вам отчеты по приборам учета за период  
февраль 2016г. по следующим адресам;

1. Щербакова	86	
2. Щербакова	88	
3. Щербакова	96	(нет данных)
4. Щербакова	96а	
5. Щербакова	106	
6. Щербакова	110	
7. Щербакова	112	
8. Щербакова	118	
9. Щербакова	120	
10. Щербакова	122	
11. Щербакова	124	
12. Газовиков	12	
13. Газовиков	17	
14. Газовиков	19	
15. Газовиков	20	(нет данных)
16. Газовиков	22	
17. Газовиков	24	
18. Газовиков	26	
19. Газовиков	28а	(нет данных)
20. Газовиков	30	(2 узла)
21. Гольшева	4а	
22. Заречный	2	(3 узла) (нет данных)
23. Заречный	35	(нет данных)
24. Заречный	37	
25. Муравленко	9	
26. Мелиораторов	10	
27. Мелиораторов	48	

28. Солнечный	2
29. Солнечный	4
30. Солнечный	6
31. Солнечный	14

Главный инженер



В. Ф. Сидоров.

20.02.2016г.



Комашов С.С.